

*Esbjerg International School
Guldager Skolevej 4
6710 Esbjerg V*

Journal nr. 276

11-03-2026

Vedrørende brandsyn afviklet af Søren Christensen 10-03-2026

Synede objekter:

Undervisningsafsnit til mere end 150 personer (1. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2. (bkg. 2341))

Hallen godkendt til 550 personer (2.1 Butikker til over 500 personer og forsamlingslokaleafsnit til over 150 personer, begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 (bkg. 2341))

Børnehave - ca 65 børn (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Anders Højrup, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

Undervisningsafsnit til mere end 150 personer

Regelgrundlag:

ANBEFALING

Inventar i flugtveje

Placering: Flugtvejsgange

Lokation: Flugtvejsgange

Det kunne ved brandsynet konstateres, at der på flugtvejsgangene stadig var opsat celotex opslagstavler, men oplaget/ antallet vurderes til at det ikke overskrider grænsen jf. vejledningen til BR18, kap. 5 - Brand, afsnit 7.3.2.1 og pkt 4. Men Sydvestjysk Brandvæsen vil kraftig anbefale, at disse opslagstavler bliver udskiftes med ubrændbart materialer såsom fermacell fibergips eller whiteboards.

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2027.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus (<https://naevneneshus.dk/>) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.⁵

Venlig hilsen

Søren Christensen
Beredskabsinspektør

-
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen).
 2. Jf. forvaltningsloven § 19.
 3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
 4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
 5. Jf. byggelovens § 23 og 24.